

番号	対象施設 【供給地点特定番号】	施設及び設備の概要										
		需要場所	業種及び用途	受電方式	標準電圧	計量電圧	蓄熱設備	厨房設備	非常用発電設備	常用発電設備	需給地点及び電気工作物の財産分岐点	保安上の責任分界点
1	社会福祉協議会事務所 (旧辰市人権文化センター) 【0610252272207600030000】	奈良市杏町79番地の4	事務所	1回線受電	6,600V	6,600V	-	-	-	-	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子。	左記需給地点に同じ。
2	月ヶ瀬福祉センター 【0610152031046040130000】	奈良市月ヶ瀬尾山1124番地	福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	200V	200V	-	太陽光発電 (20kw)	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ
3	都祁福祉センター 【0610351960310100030000】	奈良市蘭生町1922-8	福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	-	-	220V	-	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子。	左記需給地点に同じ
4	東福祉センター 【0610552121218190030000】	奈良市法蓮町1702番地の1	老人福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	-	-	210V	-	PGSの電源側第1接続点	左記需給地点に同じ。
5	西福祉センター 【0612252169109120030000】	奈良市百楽園一丁目9番13号	老人福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	-	-	-	-	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子。	左記需給地点に同じ。
6	南福祉センター 【0610152214861140030000】	奈良市南永井町45番地の1	老人福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	200V	-	-	太陽光発電 (10.4kw)	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子。	左記需給地点に同じ。
7	総合福祉センター 【0610152830501020030000】	奈良市左京五丁目3-1	障害者福祉センター	1回線受電	6,600V	6,600V	-	200V	ガスタービン (220V) (160kw)	ガスエンジン (220V) (67kw)	需要場所における第1号柱上に施設した気中開閉器の電源側端子。	左記需給地点に同じ。